



Jarocin, dn. 13.08.2024 r.

BRM.0003.36.2024 - 2

Szanowny Pan
Paweł Kistowski
Radny Rady Miejskiej
w Jarocinie

Informuję, że w związku z Pańską interpelacją, w dniu 25.07.2024 r., odbyły się oględziny Sali Wiejskiej w Osieku. Po wizytacji urzędników w obecności administratora sali stwierdzono, że przeciekanie widoczne w rogach budynku spowodowane jest wykonanym demontażem masztu.

W związku z powyższym odbyły się rozmowy z Wykonawcą, który zgodził się naprawić elementy dachu powodujące zalanie oraz ściany zniszczone w jego skutek w ramach gwarancji obejmującej umowę.

Wykonawca oświadczył, że przystąpił do prac naprawczych w terminie od 10.08.2024 r., dlatego zlecone wykonanie opinii nie będzie wykonane, gdyż nie występują do tego przesłanki.

Z up. Burmistrza

Robert Kaźmierczak
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jarocinie Pani Anna Iwicka

Sporządziła: J. Kręć

Sprawdziła/Zatwierdziła: J. Knypińska

GINA JAROCIN LIDEREM INWESTYCJI W POLSCE

URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE

Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
tel. +48 62 749 96 00; fax +48 62 747 22 25
e-mail: office@jarocin.pl www.jarocin.pl